



**MAX BÖGL**

Fortschritt baut man aus Ideen.

Max Bögl Stiftung & Co. KG · Postfach 11 20 · 92301 Neumarkt i. d. OPf.

SDR Infraservice GmbH  
Schieräckerstraße 35  
90431 Nürnberg

Max Bögl  
Stiftung & Co. KG

Postfach 11 20  
92301 Neumarkt i. d. OPf.  
Telefon: 09181 909-0  
Telefax: 09181 905061

[www.max-boegl.de](http://www.max-boegl.de)

Es schreibt Ihnen                      Telefon                      Telefax                      Datum  
Weizer, Benjamin                      +49 9181/909-13766                      07.12.2022  
E-Mail  
bweizer@max-boegl.de

## Bauvorhaben

**Wetzendorf; Bauindustriezentrum**

**Parlerstr. 67, 90425 Nürnberg - Wetzendorf**

**Betreff: Druckprüfung, Desinfektion Trinkwasserleitung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird der Firma SDR Infraservice GmbH, Schieräckerstraße 35 in 90431 Nürnberg bescheinigt, dass sie unter der Leitung von Frau Sandra Marthold als Verantwortliche folgende Druckprüfungen sowie Desinfektion durchgeführt hat.

Komm. Nr.	Auftraggeber Baumaßnahme	Baujahr	Leitungsart	Leitungslänge	Werkstoff	max. Betriebsdruck	Durchmesser
760106	Bauindustriezentrum Wetzendorf	07/2022	Trinkwasserleitung	79,90 m	PE 100	4 bar	DA 110
	- Druckprüfung nach Kontraktionsverfahren - Desinfektion mit Wasserstoffperoxid		Trinkwasserleitung	10 m	PE 100		DA 90

Mit freundlichen Grüßen

**MAX BÖGL**

Stiftung & Co. KG  
Postfach 11 20

**MAX BÖGL** Neumarkt

**Stiftung & Co. KG**