

Gemeindewerke Cadolzburg, Egersdorfer Str. 62, 90556 Cadolzburg



SDR Infraservice GmbH
Schieräckerstraße 35
90431 Nürnberg

Egersdorfer Str. 62
90556 Cadolzburg
☎ 09103/7901-70
📠 09103/7901-10

✉ jennifer.rauschmaier@werke-cadolzburg.de

Durchwahl, Name

Datum

-70, Jennifer Rauschmaier

29.11.2022

-Abwasserdruckprüfung Bestandsleitungen -

Bestätigung

Hiermit wird der Firma SDR Infraservice GmbH, Schieräckerstraße 35 in 90431 Nürnberg bescheinigt, dass sie unter der Leitung von Frau Sandra Marthold als Verantwortliche in Zusammenarbeit mit der Hochschule Augsburg folgende Druckprüfung durchgeführt hat:

Komm. Nr.	Auftraggeber Baumaßnahme	Baujahr	Leitungsart	Leitungslänge	Werkstoff	max. Betriebsdruck	Durchmesser
760100	Gemeindewerke Cadolzburg Druckprüfung der Abwasserdruckleitung im Bestand nach HSA -Verfahren	1989	Abwasserdruckleitung	1090 m	Guss	0,3 bar	DA 326

Mit freundlichen Grüßen
Gemeindewerke Cadolzburg

Rauschmaier Jennifer
Betriebsleitung Entwässerung

Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO finden Sie unter: www.werke-cadolzburg.de/datenschutzerklaerung

Bankverbindungen: Raiffeisenbank Zirndorf e.G.
IBAN DE07760696690000320021
BIC GENODEF1ZIR

Sparkasse Fürth
IBAN DE77762500000009499419
BIC BYLADEM1SFU

CVW-Privatbank AG
IBAN DE07762119000006017835
BIC GENODEF1WHD

USt. ID-Nr.: DE132760852

HR-Nr.: 7611

HRA: Amtsgericht Fürth (Bay)